

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 46»

624390, Свердловская область, Верхотурский район, п. Привокзальный, ул. Станционная, 11

ИНН: 6640001395
КПП: 668001001
БИК: 046577001

тел. (34389) 2-87-29, факс (34389) 2-87-29;
e-mail: sr_46@mail.ru

Исх. № 109 от «17» июля 2020 г.

Начальнику ОНД городского округа Верхотурский,
Новолялинского городского округа УНД и ПР ГУ
МЧС России по Свердловской области
Бармину В.А.

ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении предписания


В соответствии с предписанием по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 10/1/10 от 12.04.2019 г. были проведены следующие мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения	Срок устранения нарушения	Отметка о выполнении
624390 Свердловская область Верхотурский район п. Привокзальный ул. Станционная 11			
1	В здании школы на путях эвакуации установить аварийное освещение в соответствии с требованиями	01.04.2020 г.	Аварийное освещение установлено (Договор на монтаж № 6765M01213 от 03.03.2020 г., Акт № 406 от 10.04.2020 г.)
2	На дверях помещения электрощитовой	01.04.2020 г.	Проведена 16.04.2020 г. (К.В.Т.2125-ПЗ). Определена категория – ВЗ. Класс зоны по ПЭУ – П-Па.
3	Дверь на путях эвакуации – выполнить открывание по направлению выхода (одна из дверей выхода из музея)	01.04.2020 г.	Нарушение устранено - дверь открывается по направлению из помещения наружу (на улицу)
4	Обеспечить исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного водоснабжения не реже 2 раз в год, осуществить доступ подъезда пожарной техники, установить указатели направления к пожарному водоему.	01.04.2020 г.	Обслуживание проводится своевременно, указатели установлены.
5	Для естественного проветривания коридоров 2, 3 этажа школы, при пожаре,	01.04.2020 г.	Ручки установлены на окна

	установить на оконные проемы ручки для открывания		
6	В наружной стене лестничной клетки на каждом этаже установить ручки для открывания окна	01.04.2020 г.	Ручки установлены на окна
7	Заменить все огнетушители низким рангом пожара ОУ-2 на более высокий ранг (ОУ-5 или ОП-4(з))	01.04.2020 г.	Огнетушители заменены в июле 2020 г. на огнетушители ОП – 4 (з) (10 шт.) (дата изготовления – 06.2020 г.)
8	В пожарных кранах заменить неисправные ручные пожарные стволы	01.04.2020 г.	Проведена замена в пожарных кранах пожарных рукавов с пожарными стволами в июле 2020 г. (6 шт.) (дата изготовления – 06.2020 г.) (договор № 2125-6 от 14.04.2020 г.)
624390 Свердловская область Верхотурский район п. Привокзальный ул. Мира, 5			
9	В здании школы на путях эвакуации установить аварийное освещение в соответствии с требованиями	01.04.2020 г.	Аварийное освещение установлено (Договор на монтаж № 6765M01213 от 03.03.2020 г., Акт № 406 от 10.04.2020 г.)
10	Провести эксплуатационные испытания наружной противопожарной лестницы	01.04.2020 г.	Испытания проведены – протокол № 2125-7 от 01.07.2020 г. (договор № 2125-7 от 14.04.2020 г.). Вывод – конструкция не соответствует. Подготовлена смета на реконструкцию лестницы, реконструкция запланирована на 2021 г.
11	Заменить все огнетушители низким рангом пожара ОУ-2 на более высокий ранг (ОУ-5 или ОП-4(з))	01.04.2020 г.	Огнетушители заменены в июле 2020 г. на огнетушители ОП – 4 (з) (5 шт.) (дата изготовления – 06.2020 г.)
12	В помещении диспетчерского пункта установить инструкцию о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта	01.04.2020 г.	Инструкция установлена

Мероприятия были проведены частично с нарушением установленных сроков (01.04.2020 г.) в связи действующим режимом повышенной готовности и принятия дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019 –пCoV).

Директор



Крамаренко

Н.А. Крамаренко