



Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Свердловской области
г. Екатеринбург ул. Шейкмана, 84 тел. (343) 346-12-54, <http://66.mchs.gov.ru>
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
г. Екатеринбург, ул.Шейнкмана, д. 84, тел. (343) 346-10-56

Отделение надзорной деятельности городского округа Верхотурский, Новолялинского городского округа
г. Верхотурье, ул. Совхозная д. 15, тел. (343) 892-24-95

Предписание N10/1/10
по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению "Средняя общеобразовательная школа №46" директору Крамаренко Н.А.

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора городского округа Верхотурского, Новолялинского городского округа по пожарному надзору № 10 от 18 апреля 2019 года, ст.ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12.00. до 13.00 «10» апреля, с 11.00 до 13.00 «11» апреля 2019 года, была проведена дознавателем отделения надзорной деятельности ГО Верхотурский, Новолялинского ГО УНДиПР Главного управления МЧС России по Свердловской области Подкорытовым Русланом Леонидовичем плановая выездная проверка соблюдения обязательных требований пожарной безопасности, на объекте надзора – Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Свердловской области "Средняя общеобразовательная школа №46" расположенного по адресу: 624390, Свердловская область, Верхотурский район, п.Привокзальный, ул.Станционная, 11; 624390, Свердловская область, Верхотурский район, п.Привокзальный, ул.Мира, 5

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», выявленные в ходе проверки:

624390, Свердловская область, Верхотурский район, п.Привокзальный, ул.Станционная, 11

№ П/П	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывает только выполнение)
1	2	3	4	5
1	В здании школы на путях эвакуации установить аварийное освещение в соответствии с требованиями	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч.1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. п. 4.3.1.Правила противопожарного режима ППР №390 от 25.04.2012 г. п. 43	01.04.2020	

2	На дверях помещения электрощитовой установить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а так же класс зон в соответствии с главами 5, 7 и 8 Ф.З. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	Правила противопожарного режима ППР №390 от 25.04.2012 г. п. 20.	01.04.2020	
3	Дверь, на путях эвакуации, выполнить открывание по направлению выхода (одна из дверей выхода из музея).	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 89 Федеральный закон № 123 – ФЗ; п. 4.2.6 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	01.04.2020	
5	Руководителю школы обеспечить исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения не реже 2 раза в год, очистить от снега, осуществить доступ подъезда пожарной техники. установить указатели направления движения к пожарному водоему.	Правила противопожарного режима ППР №390 от 25.04.2012 г. п. 55,59.	01.04.2020	
6	Для естественного проветривания коридоров 2, 3 этажа школы, при пожаре установить на оконные проемы ручки для открывания	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч.1 ст. 6, ст.52 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 7.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.» п. 8.5	01.04.2020	
7	В наружной стене лестничной клетки на каждом этаже установить ручки для открывания окна, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч.1 ст. 6, ст.52 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.» п. 5.4.16	01.04.2020	
9	Заменить все огнетушители низким рангом пожара ОУ-2 на более высокий ранг.(ОУ-5 или ОП-4(з)).	Правила противопожарного режима ППР №390 от 25.04.2012 г. п. 468.Приложение №1.	01.04.2020	
10	В пожарных кранах заменить неисправные ручные пожарные стволы.	Правила противопожарного режима ППР №390 от 25.04.2012 г. п. 57.	01.04.2020	

624390, Свердловская область, Верхотурский район, п.Привокзальный, ул.Мира, 5

№ П/П	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнении)
1	2	3	4	5
11	В здании школы на путях эвакуации установить аварийное освещение в соответствии с требованиями	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч.1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. п. 4.3.1.Правила противопожарного режима ППР №390 от 25.04.2012 г. п. 43	01.04.2020	

13	Провести эксплуатационные испытания наружной противопожарной лестницы.	Правила противопожарного режима ППР №390 от 25.04.2012 г. п. 24.	01.04.2020	
14	Заменить все огнетушители с низким рангом пожара ОУ-2 на более высокий ранг.(ОУ-5 или ОП-4(з).	Правила противопожарного режима ППР №390 от 25.04.2012 г. п. 468.Приложение №1.	01.04.2020	
15	В помещении диспетчерского пункта установить инструкцию о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок(систем) противопожарной защиты объекта.	Правила противопожарного режима ППР №390 от 25.04.2012 г. п. 64	01.04.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности, в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.


Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



(подпись)
"12" апреля 2019 г.
М.Л.П.

Дознаватель ОНДиПР ГО Верхотурский,
Новолялинского ГО УНД и ПР ГУ
МЧС России по Свердловской области
Р.Л. Подкорытов
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

Предписание для исполнения получила:



(подпись)
"12" апреля 2019 г

Директор МАОУ «СОШ №46»
Крамаренко Н.А.
(должность, фамилия, инициалы)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575791

Владелец Крамаренко Наталья Анатольевна

Действителен с 17.06.2022 по 17.06.2023