



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Свердловской области
г. Екатеринбург, ул.Шейнкмана, д. 84, тел. (343) 346-12-54, http://66.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
г. Екатеринбург, ул.Шейнкмана, д. 84, тел. (343) 346-10-56

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы ГО Верхотурский,
Новолялинского ГО

г. Верхотурье, ул. Совхозная д. 15, тел. (343) 892-24-95

АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности
№ 10

г.Верхотурье, ул.Совхозная 15.
(место составления акта)

16 час. 00 мин., 11.04.2019
(время, дата составления акта)

На основании: распоряжения начальника ОНДиПР ГО Верхотурский, Новолялинского ГО
УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области Бармина В.А. от 18 марта 2019 года № 10
(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

проведена плановая выездная проверка
(вид проверки)

Здания образовательного учреждения, расположенного по адресу: 624390, Свердловская область,
Верхотурский район, п.Привокзальный, ул.Станционная, 11; 624390, Свердловская область,
Верхотурский район, п.Привокзальный, ул.Мира, 5
(наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты:

- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа №46»

(наименование юридического (-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (-ых)
предпринимателя (-ей), с указанием ИНН и юридического адреса - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

« 10 »	апреля	20 19 г. с	12 час. 00 мин. до	13 час. 00 мин.	Продолжительность	1 ч
« 11 »	апреля	20 19 г. с	11 час. 00 мин. до	13 час. 00 мин.	Продолжительность	2 ч

Общая продолжительность проверки: «2» дня («3» часа)
(рабочих дней; часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

Крамаренко Н.А. – директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения
"Средняя общеобразовательная школа №46"

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя)

«10» часов «00» минут «19» марта 2019 г.

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
- не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Подкорытов Руслан Леонидович – дознаватель ОНДиПР
ГО Верхотурский, Новолялинского ГО УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

Лицо (а), привлеченное (ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: не привлекались
 (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали:

Крамаренко Н.А. – директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №46"
 (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №46"- правообладателя объекта защиты;
 - проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: 624390, Свердловская область, Верхотурский район, п.Привокзальный, ул.Станционная, 11; 624390, Свердловская область, Верхотурский район, п.Привокзальный, ул.Мира, 5
 (указывается перечень мероприятий по контролю проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: не представлялся

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены.

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия:

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

624390, Свердловская область, Верхотурский район, п.Привокзальный, ул.Станционная, 11

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
1.	В здании школы на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованиями	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч.1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. п. 4.3.1.Правила противопожарного режима ППР №390 от 25.04.2012 г. п. 43	МАОУ «СОШ №46»

2.	На дверях помещения электрощитовой отсутствует категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а так же класс зон в соответствии с главами 5, 7 и 8 Ф.З. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	Правила противопожарного режима ППР №390 от 25.04.2012 г. п. 20.	МАОУ «СОШ №46»
3.	Дверь, на путях эвакуации, открывается не по направлению выхода (одна из дверей выхода из музея).	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 89 Федеральный закон № 123 – ФЗ; п. 4.2.6 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	МАОУ «СОШ №46»
4.	Руководитель школы не обеспечил исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения не реже 2 раза в год, не очищен от снега, отсутствует доступ подъезда пожарной техники. Отсутствуют указатели направления движения к пожарному водоему.	Правила противопожарного режима ППР №390 от 25.04.2012 г. п. 55,59.	МАОУ «СОШ №46»
5.	Для естественного проветривания коридоров 2, 3 этажа школы, при пожаре не предусмотрены открываемые оконные проемы (отсутствуют ручки для открывания)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч.1 ст. 6, ст.52 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 7.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.» п. 8.5	МАОУ «СОШ №46»
6.	В наружной стене лестничной клетки не предусмотрены на каждом этаже окна, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств (отсутствуют ручки для открывания)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч.1 ст. 6, ст.52 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.» п. 5.4.16	МАОУ «СОШ №46»
7.	В школе используются огнетушители с низким рангом тушения пожара (ОУ-2).	Правила противопожарного режима ППР №390 от 25.04.2012 г. п. 468.Приложение №1.	МАОУ «СОШ №46»


8.	В пожарных кранах используются неисправные ручные пожарные стволы.	Правила противопожарного режима ППР №390 от 25.04.2012 г. п. 57.	МАОУ «СОШ №46»
----	--------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	----------------

624390, Свердловская область, Верхотурский район, п.Привокзальный, ул.Мира, 5

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
9.	В здании школы на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованиями	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч.1 ст. 6 Ф3 от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 1.13.130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. п. 4.3.1.Правила противопожарного режима ППР №390 от 25.04.2012 г. п. 43	МАОУ «СОШ №46»
10.	Нарушена периодичность проведение эксплуатационных испытаний наружной противопожарной лестницы.	Правила противопожарного режима ППР №390 от 25.04.2012 г. п. 24.	МАОУ «СОШ №46»
11.	В школе используются огнетушители с низким рангом тушения пожара (ОУ-2).	Правила противопожарного режима ППР №390 от 25.04.2012 г. п. 468.Приложение №1.	МАОУ «СОШ №46»
12.	В помещении диспетчерского пункта отсутствует инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок(систем) противопожарной защиты объекта.	Правила противопожарного режима ППР №390 от 25.04.2012 г. п. 64.	МАОУ «СОШ №46»

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств:

_____ (указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Подкорытов Руслан Леонидович – дознаватель ОНДиПР ГО Верхотурский, Новолялинского ГО УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области

_____ (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего(их) проверку)

“ 12 ” апреля 20 19 г.

_____ (подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):
Крамаренко Н.А. – директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №46"

_____ (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 12 ” апреля 20 19 г.

_____ (подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

_____ (подпись сотрудника органа ГПН проводившего проверку)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575791

Владелец Крамаренко Наталья Анатольевна

Действителен с 17.06.2022 по 17.06.2023